


1	ALAPRAJZI JEL	46/Ú07	46/Ú08	46/Ú09
2	MEGNEVEZÉS	BUKÓ-NYÍLÓ KÜLSŐ ABLAK U_{ati}≤1,15 W/m²K	BUKÓ-NYÍLÓ KÜLSŐ ABLAK U_{ati}≤1,15 W/m²K	BUKÓ-NYÍLÓ KÜLSŐ ABLAK U_{ati}≤1,15 W/m²K
3	NÉVL. MÉRET (DIN)	90/1,50	90/1,80	90/2,70
4	TOK TÍPUSA, FELÜLETE	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)
5	SZÁRNY TÍPUSA, FELÜLETE	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)	HŐSZIGETELT KIVITELŰ MŰANYAG, FEHÉR SZÍNBEN (RAL9010)
6	FAL ANYAGA, VAST./ELHELY.	VAKOLT FALBA UTÓLAG (38 cm vtg)	VAKOLT FALBA UTÓLAG (38 cm vtg)	VAKOLT FALBA UTÓLAG (38 cm vtg)
7	PARAPET (CM)	110	100	15
8	VASALAT, ZÁR	ROTO HIBÁSMŰKÖDÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZŐS, ERŐSÍTETT SAROKPÁNT - ÉS CSAPÁGY	ROTO HIBÁSMŰKÖDÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZŐS, ERŐSÍTETT SAROKPÁNT - ÉS CSAPÁGY	ROTO HIBÁSMŰKÖDÉS GÁTLÓ, RÉSSZELLŐZŐS, ERŐSÍTETT SAROKPÁNT - ÉS CSAPÁGY
9	ÜVEGEZÉS	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL	ARGON GÁZZAL TÖLTÖTT HÁROMRÉTEGŰ ÜVEGEZÉS LOW-E BEVONATTAL, AZ U ÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN, HŐHÍDMENTES MEREV ÜVEGSZORÍTÓ PEREMMEL
10	KILINCS	ORGO STANDARD RAL 1013 (GYÖNGYFEHÉR)	ORGO STANDARD RAL 1013 (GYÖNGYFEHÉR)	ORGO STANDARD RAL 1013 (GYÖNGYFEHÉR)
11	FSZ. DARAB (JOBB, BAL)	1	1	2
12	EM. DARAB (JOBB, BAL)	0	0	0
13	ÖSSZES DARABSZÁM	1	1	2
14	PÁRKÁNY/ KÜSZÖB	BELSŐ: MŰANYAG HABOSÍTOTT PÁRKÁNY, RAL 9010 FEHÉR KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT, 0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN	BELSŐ: MŰANYAG HABOSÍTOTT PÁRKÁNY, RAL 9010 FEHÉR KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT, 0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN	BELSŐ: MŰANYAG HABOSÍTOTT PÁRKÁNY, RAL 9010 FEHÉR KÜLSŐ: LINDAB FOP-CO/PE TÜZIHORGANYZOTT ACÉL + MŰANYAG BEVONAT, 0,5 mm VTG. FEHÉR SZÍNBEN
				
15	MEGJEGYZÉS	SZÚNYOGÁLÓVAL SZÜKSÉGES FELSZERELNI A NYÍLÁSZÁRÓT!	A KILINCSET AZ ABLAK ALSÓ RÉSZÉN KELL ELHELYEZNI, MAXIMUM 1,80 M MAGASSÁGBAN!!! SZÚNYOGÁLÓVAL SZÜKSÉGES FELSZERELNI A NYÍLÁSZÁRÓT!	SZÚNYOGÁLÓVAL SZÜKSÉGES FELSZERELNI MIND A 2 DB NYÍLÁSZÁRÓT! AZ ABLAKOKAT AERECO LÉGBEVEZETŐVEL SZÜKSÉGES ELLÁTNI!

T.SZ.:EÚ-16.04